


## LEGENDA

- zwód poziomy - drut FeZn fi 8mm  
na wspornikach betonowych
- ZKx  
przewód uziemiający oraz zacisk kontrolny  
w skrzynce osłonowej kontrolnej do ewalacji  
x - numer złącza kontrolnego
- zwód pionowy - drut FeZn fi 8mm  
w rużce osłonowej niepalnej
- punkt połączeń (uchwyt odgromowy skręcany)
- uziom doziemny pionowy szpilkowy min. 4x1,5m
- ☒ maszt odgromowy min. h=2m na podstawie betonowej



PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AR-CAD-A ANNA IWANOWICZ 15-024 BIAŁYSTOK ul. LICKRAŚZEWSKIEGO 11A/6 tel 601 73 55 83 fax 085 7417148	
PROJEKT	BUDOWLANY - część elektryczna
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	APTEKA SZPITALNA KONTENEROWA WRAZ Z INSTALACJAMI ZEWNĘTRZNYMI
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	SZPITAL BIELAŃSKI WARSZAWA ul. CIEGŁOWSKA 80 część dz. nr. 18/1 ob. 7-05-01
NAZWA RYSUNKU	Instalacja odgromowa
AUTOR	mgr inż. Tomasz Lisek PDL/0077/POOE/09
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Ewvin Niewiarowski PDL/0080/POOE/13
DATA	29.08.2014
SKALA	1:50
NUMER RYSUNKU	E. 5