MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
ul. Marymoncka dz. 18/1

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		BG.6640.11511.2014
Miejscowość		Warszawa
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	146504_8
	nazwa	BIELANY
Obręb ewidencyjny	identyfikator	0501
	nazwa	7-05-01
Skala mapy i sekcja 1:500		10,15N4W3;11N4W2
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	W-wa 25
	wysokości	„ 0 „ Wisły
Oznaczenie granic obszaru , który był przedmiotem aktualizacji		
Oznaczenie i informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		**Wykonano bez ustalenia obciążeń**
Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego , który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków		**Brak**
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji		

Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A.
ul. Nowy Świat 2 00-497 Warszawa
tel. 628-29-65

KIEROWNIK PRACOWNI
mgr inż. Krzysztof SKWARCZYŃSKI
Upr. geod. 451/96

22.08.14

Poświadcza się że niniejszy dokument został opracowany w wyniku pomiarów geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty są operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawa
Identyfikator państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, operat techniczny R.1465.
Data przyjęcia/sprawdzenia operatu technicznego do państwowego zasobu: 22 WRZ 2014
Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do przyjęcia/sprawdzenia operatu technicznego do państwowego zasobu: z up. PREZYDENTA ST. WARSZAWY Artur Drzazgowski Archiwista w Biurze Geodezji i Katastru
Nr 2014/12491

LEGENDA :

- ABCDE — GRANICA DZIAŁKI
- GRANICA OPRACOWANIA
- PROJEKTOWANY BUDYNEK
- PROJEKTOWANE WEJŚCIA DO BUDYNKU
- ISTNIEJĄCY BUDYNEK SZPITALA
- PROJEKTOWANE UTWARDZENIA TERENU KOSTKĄ BETONOWĄ
- ISTNIEJĄCY TRAWNIK

UZBROJENIE TERENU ISTNIEJĄCE NA DZIAŁCE:

- PANN — Istniejąca linia kablowa oświetlenia terenu
- PePWN — Istniejąca linia kablowa 15 kW
- VP100 — Istniejąca instalacja wodociągowa
- kB — Istniejąca istalacja kanalizacji sanitarnej

UZBROJENIE TERENU PROJEKTOWANE:

UWAGI

1. Linie kablowe należy ułożyć z zachowaniem minimalnej odległości od fundamentów, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej min. 0,5m.
2. Pomiędzy kablami układanymi w ziemi zachowac odległości zgodne z normą PN-76/E-05125. (tzn.pomiędzy kablami energetycznymi min. 10cm. Pomiędzy kablami energetycznymi a teletechnicznymi zachować min. odległość 20cm).
3. W miejscach skrzyżowań z kolizji kable układać w rurach ochronnych koloru niebieskiego zabezpieczających przed osunięciem się ziemi i zmniejszeniem odległości pomiędzy kablami. Kable w miejscach skrzyżowań oznaczyć.
4. Wszystkie linie kablowe ułożyć na głębokości min. 0,7m w warstwie piasku 2x10cm. i oznaczyć folią z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Folia o kolorze trwałym, niezmywalnym.
5. Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami technicznymi.
6. Kable zaopatrzyć w opaski z napisami trwałymi z wyszczególnieniem: typu lub symbolu kabla, oznaczenia numeru ewidencyjnego obwodu i linii, roku wykonywania prac.
7. Kable VXXO (zasilania) poprowadzić osobn.
8. Kable niskonapięciowe poprowadzić w odrebnych przepustach.
9. Kable zasilające na całej długości układać w rurach osłonowych typu "AROT".

zasilanie główne i rezerwowe
YKYżo 5x35 w Arot fi 160
1x YKYżo 5x10 w Arot fi 110

istniejąca linia zasilania oświetlenia terenu
kolizje osłonić rurą Arot wg wytycznych projektu

kolizyjny przewód SN
osłonić rurą Arot A-PS 160 czerwona

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
AR-CAD-A ANNA IWANOWICZ
15-024 BIAŁYSTOK ul.J.KRASZEWSKIEGO 11A/6
tel 601 73 55 83 fax 085 7417148

PROJEKT	BUDOWLANY - część elektryczna
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	APTEKA SZPITALNA KONTENEROWA WRAZ Z INSTALACJAMI ZEWNĘTRZNYMI
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	SZPITAL BIELAŃSKI WARSZAWA ul.CEGŁOWSKA 80 część dz. nr. 18/1 ob.7-05-01
NAZWA RYSUNKU	RZUT TERENU
	ELEKTRYCZNA
AUTOR	mgr inż. Tomasz Lisek PDL/0077/POOE/09
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Erwin Niewiarowski PDL/0080/POOE/13
DATA	SKALA
29.08.2014	1:500
	NUMER RYSUNKU E 3