

RZUT PIWNICY

LEGENDA:

- Przewód centralnego ogrzewania-zasilanie prowadzony pod stropem
- Przewód centralnego ogrzewania-powrót prowadzony pod stropem
- Przewód ciepła technologicznego-zasilanie prowadzony pod stropem
- Przewód ciepła technologicznego-powrót prowadzony pod stropem

OZNACZENIA:

C01 - Projektowany pion c.o.

CNH-20/600/920 - grzejnik stalowy płytowy , podłączenie boczne , wykonanie higieniczne typ 20, wysokość H = 600 mm, długość L=920 mm.

CNC-21K/600/800 - grzejnik stalowy płytowy , podłączenie boczne , ocynkowany typ 21, wysokość H = 600 mm, długość L=800 mm.

CN-22K/600/1000 - grzejnik stalowy płytowy , podłączenie boczne , typ 22, wysokość H = 600 mm, długość L=1000 mm.

STAN/1800/600 - grzejnik łazienkowy wysokość H = 1800mm, długość L = 600 mm.

OZN.ZMIAN:	DATA:	ZAKRES ZMIAN:	BRANŻA:

PROJEKT:

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZPITALA BIELAŃSKIEGO W WARSZAWIE:
MODERNIZACJA BUDYNKU PATOMORFOLOGII W ZAKRESIE
INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

ADRES INWESTYCJI:

ul. Cegłowska 80
01-809 Warszawa

INWESTOR:

SZPITAL BIELAŃSKI IM. KS. J.POPIEŁUSZKI
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ARCHI+ POLSKA SP. Z O.O.
05-230 KOBIELA AL. JANA PAWŁA II 15
TEL.48 22 786 92 20 FAX.48 22 786 16 89 E-MAIL: archipiu@wp.pl

Atelier Tektura Sp. z o.o.
atelier tektura.
Al. Ujazdowskie 22 lok.1, 00-478 Warszawa, t.: 22 621 10 44,
f: 22 621 10 27, m: biuro@atelier-tektura.pl

POJEKTANT:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
mgr inż. ELIGIUSZ KUTYNA	Wa 402/93	

SPRAWDZAJĄCY:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
inż. JANUSZ ŻURAWIK	Wa 179/94	

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:

TYTUŁ RYSUNKU:

RZUT PIWNIC

BRANŻA:	FAZA:	SKALA:	DATA:	OZN.ZMIAN:	NR RYSUNKU:
SANITARNA	BUDOWLANO-WYKONAWCZY	1:100	LIPIEC 2017		SB-P_IS_PB-W_CO_001