



Warszawa, dnia 09.09.2019 r.

Sz.B./ZP/26/65/19

**UCZESTNICY POSTĘPOWANIA**  
**O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**  
**PUBLICZNEGO NA: PRZEBUDOWĘ BUDYNKU ZAKŁADU**  
**PATOMORFOLOGII W SZPITALU BIELAŃSKIM W**  
**WARSZAWIE**  
**(ZP-65/2019)**

Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienie publiczne na: **przebudowę budynku Zakładu Patomorfologii w Szpitalu Bielańskim w Warszawie (ZP-65/2019)**, informuje:

**1. Treść pytania:**

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie dostawy wyposażenia Oddziału Patomorfologii Państwa Szpitala przez wykonawcę robót znajduje się tylko wyposażenie wskazane w zał. excel o nazwie: "ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA do robot budowlanych". Jeśli w zakresie dostawy mają znaleźć się jeszcze inne meble (np. krzesła, regały, szafy, biurka, etc.), prosimy o wskazanie rodzaju wraz z ilością i parametrami.

**Odpowiedź – Pełny zakres wyposażenia , realizowanego w zamówieniu nr ZP-65/2019, określa załącznik "ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA do robot budowlanych" wraz z opisami, znajdującymi się w pliku "Technologia med. wyposażenie".**

**2. Treść pytania:**

Dotyczy uszczegółowienia terminu określonego w SIWZ:

§ 2 Uwaga: Zakres zamówienia obejmujący wykonanie instalacji c.o. oraz węzła cieplnego winien być zrealizowany do dnia 30.11.2019

Informujemy, że wykonanie instalacji C.O. objętej dokumentacją we wskazanym terminie jest niemożliwe gdyż instalacja przewidziana jest w całym budynku.

Informujemy, że wykonanie węzła objętego dokumentacją we wskazanym terminie jest również niemożliwe gdyż uzgodnienie dokumentacji z 2017 wygasło – ok. 4-6 tygodni na wykonanie nowego + okres oczekiwania na zaprojektowane materiały wynosi 4-5 tygodni zawory regulacyjne wymienniki elementy automatyki itd.

Prosimy o uszczegółowienie terminu określonego w SIWZ lub jego przesunięcie na zakończenie inwestycji.

**Odpowiedź – Uzgodnienia dot. węzła cieplnego nie leżą po stronie Wykonawcy. Minimum zakresu prac do wykonania w 2019 roku w zakresie instalacji c.o. to węzeł cieplny + instalacja c.o. w części dla budynku Patomorfologii (pomieszczenia Archiwum Zakładowego do wykonania w 2019/2020).**

Inne zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Sprawę prowadzi:  
Maciej Harowicz  
Specjalista ds. zamówień publicznych  
Dział Zamówień publicznych  
Tel. 022 56 90 247

Z-ca DYREKTORA  
ds. Ekonomicznych Szpitala Bielańskiego

  
Elżbieta Błaszczuk